

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗВЁЗДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «03» сентября 2026 г.

№59

**О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗВЁЗДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-КУТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 Г.Г. НА ТЕРРИТОРИИ ЗВЁЗДНИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Руководствуясь Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234, руководствуясь ст. ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Устава Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Звёзднинского муниципального образования (далее-Комиссия), в составе:
Председатель Комиссии:

- Глава администрации Звёзднинского городского поселения – В.С. Борисов;

Заместитель председателя комиссии:

– Главный специалист администрации Звёзднинского городского поселения – Н.Н. Байкина;

Члены комиссии:

- Ведущий специалист ГО ЧС и ПБ – Ю.П. Евстифеев;

- Руководитель ресурсоснабжающей организаций – Директор ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» - Т.В. Воронина;

- Государственный инспектор Братского территориального отдела технологического и энергетического надзора – Красулина Н.А.;

- Советник территориального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда Тупицина Д.С., Сафонова Н.И.

Секретарь комиссии:

- Аналитик 1 категории – секретарь (делопроизводитель) – И. М. Лопаткина

2. Председателю (заместителю председателя) утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. на территории Звёзднинского муниципального образования, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Янтальского городского поселения от 01.09.2026 г. № 56 «О создании комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг на территории Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области»

4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области в сети интернет: www.Звёздный-адм.рф.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации Звёзднинского городского поселения Н.Н. Байкину.

**Глава администрации
Звёзднинского
городского поселения**



В.С. Борисов



**Председатель комиссии по проведению оценки
обеспечения готовности к отопительному
периоду 2026-2027гг на территории
Звёзднинского муниципального образования**
_____/ В.С. Борисов

**Программа
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду 2026-2027 г.г.
на территории Звёзднинского городского поселения
(далее – Программа)**

1. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Приказ № 2234).

Программа определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее- оценка готовности) на территории Звёзднинского городского поселения. Целью оценки готовности является определение соответствия объектов теплоснабжения, потребителей тепловой энергии требованиям, установленным Приказом № 2234.

2. Лица, подлежащие оценке готовности к отопительному периоду (далее-Лица)

1)теплоснабжающие и теплосетевые организации;

2)потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установок, в том числе владельцев встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу;

3)управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы или иными специализированными потребительские кооперативы при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

4)лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях ненадлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

Перечень ресурсоснабжающих организаций на территории Янтальского муниципального образования

№ п\п	Наименование ресурсоснабжающей организации	ИНН/ОГРН	Адрес объекта
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	3818025152 / 1083818001871	Здание котельной р. п: Звёздный. Иркутская область, Усть-Кутский район, р. п. Звёздный, ул. Горбунова,15

Перечень потребителей тепловой энергии на территории Звёзднинского муниципального образования.

№ п/п	Наименование объекта	ИНН/ОГРН	Адрес объекта
1	Администрация Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области	3818019342/ 1053818028340	Иркутская область, Усть-Кутский район, р. п. Звёздный, ул. Горбунова, 7а
2	Торгово – общественный центр (ТОЦ) (в том числе Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно- досуговый центр» Звёзднинского муниципального образования (МКУК КДЦ ЗМО), Врачебная амбулатория ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ»)	3818030843/ 1123818001955 3818007019/ 1033802082247	Иркутская область, Усть-Кутский район, р. п. Звёздный, ул. Горбунова, строение 5
3	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа р. п. Звёздный Усть-Кутского муниципального образования	3818015570/ 1023802082248	Иркутская область, Усть-Кутский район, р. п. Звёздный, ул. Горбунова, 7б
4	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 42 Усть-Кутского муниципального образования	3818014707/ 1023802083172	Иркутская область, Усть-Кутский район, р. п. Звёздный, ул. Горбунова, 18

Перечень многоквартирных домов на территории Звёзднинского муниципального образования.

1	Многоквартирный дом по адресу: р.п. Звёздный, ул. Горбунова, 1
2	Многоквартирный дом по адресу: р.п. Звёздный, ул. Горбунова, 2
3	Многоквартирный дом по адресу: р.п. Звёздный, ул. Горбунова, 3
4	Многоквартирный дом по адресу: р.п. Звёздный, ул. Горбунова, 4
5	Многоквартирный дом по адресу: р.п. Звёздный, ул. Горбунова, 6
6	Многоквартирный дом по адресу: р.п. Звёздный, ул. Горбунова, 7
7	Многоквартирный дом по адресу: р.п. Звёздный, ул. Горбунова, 8
8	Многоквартирный дом по адресу: р.п. Звёздный, ул. Горбунова, 9
9	Многоквартирный дом по адресу: р.п. Звёздный, ул. Горбунова, 10

11	Многokвартирный дом по адресу: р.п. Звёздный, ул. Горбунова, 12
12	Многokвартирный дом по адресу: р.п. Звёздный, ул. Горбунова, 13
13	Многokвартирный дом по адресу: р.п. Звёздный, ул. Горбунова, 14
14	Многokвартирный дом по адресу: р.п. Звёздный, ул. Горбунова, 20

3. Основные задачи и функции Комиссии

3.1. Задачи Комиссии:

3.1.1. Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций; управляющих организаций; лиц, с которыми собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества; владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, теплопотребляющие установки которых присоединены к сетям теплосетевых организаций; потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию, теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, расположенных на территории Звёзднинского муниципального образования, к отопительному периоду 2026-2027 годов.

3.1.2. Проведение проверок выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; управляющими организациями; лицами, с которыми собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества; владельцами тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, теплопотребляющие установки которых присоединены к сетям теплосетевых организаций; потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Звёзднинского муниципального образования, требований, установленных Правилами оценки готовности.

3.2. Функции Комиссии:

3.2.1. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; управляющими организациями; лицами, с которыми собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества; владельцами тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, теплопотребляющие установки которых присоединены к сетям теплосетевых организаций; потребителями тепловой энергии, расположенных на территории Звёзднинского муниципального образования, требований по готовности к отопительному периоду.

3.2.2. Проведение осмотров объектов оценки обеспечения готовности, подлежащих проверке (при необходимости).

3.2.3. Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и паспортов обеспечения готовности объектов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, согласно образцам приложений №1, 2 к Программе.

4. Права и обязанности членов Комиссии

4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии: представителей администрации Звёзднинского городского поселения, теплоснабжающей организации, представителей службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области Енисейского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

4.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, утверждает программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждает повестку заседания, назначает дату и время проведения заседания Комиссии, подписывает протокол заседания Комиссии, акты проверки готовности и паспорта готовности к отопительному периоду. Осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством.

4.3. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя Комиссии, исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.

4.4 Член комиссии (ведущий специалист по ЖКХ) разрабатывает Программу проведения обеспечения готовности к отопительному периоду, уведомляет о сроках проведения оценки

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Подготавливает и выдает акты проверки готовности к отопительному периоду, паспорта готовности, размещает на официальном сайте администрации Звёзднинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводную информацию о результатах оценки обеспечения готовности не позднее 1 декабря с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности. Секретарь Комиссии принимает и регистрирует поступившие на рассмотрение комиссии документы, направляет на рассмотрение в теплоснабжающую организацию документы для оценки индекса готовности к отопительному периоду, принимает от теплоснабжающей организации материалы после проведения оценки готовности, информирует членов комиссии о времени, месте, дате и повестке очередного заседания, оформляет и подписывает протокол заседания комиссии, осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.

4.5. Члены Комиссии принимают участие в проверках готовности к отопительному периоду, изучают предоставленные материалы, осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливают их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности, по результатам проведения проверки готовности к отопительному периоду устанавливают готовность (неготовность) объекта проверки к отопительному периоду, подписывают акт проверки готовности к отопительному периоду.

4.6. Члены Комиссии имеют право доступа к материалам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии; доводить свое особое мнение до Комиссии для его обсуждения и при необходимости внесения в протокол решения Комиссии для исполнения; участвовать в проверках готовности проверяемых лиц к отопительному периоду.

4.7. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, при открытом голосовании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. На период отсутствия по уважительной причине члена Комиссии допускается участие в работе Комиссии лица, исполняющего его обязанности.

5. Порядок проведения оценки готовности к отопительному периоду

Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности.

5.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности проверяемых лиц к отопительному периоду Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности путем проверки членами Комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности в сроки, установленные графиком проведения оценки готовности, согласно приложению №3 к Программе.

5.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

5.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности Комиссия устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой, в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах, согласно приложениям №4, 5, 6, 7 к Программе. Уровень готовности лиц, указанных в п.2 Программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

5.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается: – уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8; – уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; – уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

одного из нижеперечисленных показателей готовности равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8: – показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, в соответствии с требованиями пунктов 335-337, абзацев шестого-восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025г. №511 (далее – Правила №511) (п.п.9.3.21 п.9 Правил обеспечения готовности); – показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с п.26 Правил №115 (п.п.9.3.19 п.9 Правил обеспечения готовности); – показатель наличия разработанного в соответствии с п.п.5 п.6 Правил №511 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (п.9.3.14 п.9 Правил обеспечения готовности).

5.4.2. Для лиц, указанных в п.п.2.2, 2.4. п.2 Программы, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8: – показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (п.п.11.5.1 п.11 Правил обеспечения готовности); – показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (п.п.11.5.2 п.11 Правил обеспечения готовности); – показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (п.п.11.5.5 п.11 Правил обеспечения готовности).

5.4.3. Расчет индекса готовности и проверка оценочных листов в отношении лиц, указанных в п.2 Программы, осуществляется ЕТО на основании документов, представленных в Комиссию лицами, указанными в п.2 Программы, в сроки, установленные графиком проведения оценки готовности (приложение №3 к Программе).

5.4.4. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду, не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки, Комиссией оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и паспорта обеспечения готовности объектов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, согласно образцам приложений №1, 2 к Программе, в сроки, установленные графиком проведения оценки готовности (приложение №3 к Программе).

5.4.5. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами, указанными в п.п.2.1, 2.3 п.2 Программы, Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные в Енисейское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок лицами, указанными в п.п.2.2 п.2 Программы, Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные в службу государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области. 6.4.5. Лица, указанные в п.2 Программы, не получившие паспорт до даты, установленной графиком проведения оценки готовности (приложение №3 к Программе), обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний в течении 14 календарных дней.

6. Сроки и график проведения оценки готовности к отопительному периоду

Сроки проведения оценки готовности к отопительному периоду:

- Для потребителей тепловой энергии с 01.08.2026 г. по 10.09.2026 г.;
- Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации с 25.09.2026 г по 24.10.2026 г.

График проведения оценки к отопительному периоду:

Сбор и анализ документов	С 01.08.2026 г. по 10.09.2026 г. для потребителей тепловой энергии;
--------------------------	---

Выездные проверки (при необходимости)	теплосетевых организаций С 01.08.2025 г. по 10.09.2025 г. для потребителей тепловой энергии; С 25.09.2025 г. по 24.10.2025 г. для теплоснабжающих, теплосетевых организаций
Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	10.09.2026 г. для потребителей тепловой энергии; 25.10.2026 г. для теплоснабжающих, теплосетевых организаций
Составление паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду	В течение 5 рабочих дней со дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

**Главный специалист
Администрации Звёзднинского
городского поселения**



Н.Н. Байкина

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ	$I_{\text{тсо}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,05$		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):		Показатель выполнения требований <u>Федерального закона о теплоснабжении</u>	0,9	$K_{\text{закон о тепл}}$	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{функ}} * 0,05 + K_{\text{режим.набл}} * 0,01 + K_{\text{качест}} * 0,01 + K_{\text{комм.учет}} * 0,01 + K_{\text{кач. стронт}} * 0,25 + K_{\text{надеж}} * 0,65 + K_{\text{резерв}} * 0,01 + K_{\text{порядок}} * 0,01$		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	$K_{\text{функ}}$	$K_{\text{функ}} = K_{\text{шт}} * 0,1 + K_{\text{согл}} * 0,1 + K_{\text{дисп}} * 0,1 + K_{\text{перечень}} * 0,1 + K_{\text{эксп/пронз. инстр}} * 0,1 + K_{\text{знаний}} * 0,1 + K_{\text{обуч}} * 0,1 +$		

1.1.1	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	$K_{шт}$	$K_{отв} * 0,1 + K_{охр\ труд} * 0,1 + K_{перс} * 0,1$ Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.2	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	$K_{согл}$	$K_{согл} = N_{согл} / N_{всего\ РСО}$ в системе т/сн	
1.1.2.1	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	$N_{согл}$	Фактическое значение		
1.1.2.2	Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	$N_{всего\ РСО}$ в системе т/сн	Фактическое значение		
1.1.3	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 ¹ (далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	$K_{дисп}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.4	Организационно-распорядительные	Показатель наличия	0,1	$K_{перечень}$	$K_{перечень} =$	

1.1.4.1	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с <u>пунктом 2.78 Правил</u> промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных <u>приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536³</u> (далее - Правила промышленной безопасности) и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с <u>подпунктом 2, пункта 6 Правил N 511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)</u>	перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	Наличие - 1 Отсутствует - 0	$K_{\text{перечень ОПО}} * 0,5 +$ $K_{\text{перечень не ОПО}} * 0,5$	
1.1.4.2	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	$K_{\text{перечень ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствует - 0		
1.1.5	Утвержденные в соответствии с требованиями <u>пунктов 35 и 38 Правил N 511</u> эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций, разработанные в соответствии с <u>пунктами 278, 363 и 364 Правил</u> промышленной безопасности (<u>подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил</u>)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	Показатель наличия инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1 $K_{\text{эксплуатационный инстр}}$	Наличие - 1 Отсутствует - 0	
1.1.6	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных <u>пунктами 43 - 45 Правил</u> технической эксплуатации электроустановок потребителей, электрической энергии, утвержденных <u>приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811³</u> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), <u>пунктами 70, 71 Правил N 511</u> , и (или) копии	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной	0,1 $K_{\text{знаний}}$	$K_{\text{знаний}} =$ $K_{\text{проф зн на ОПО}} * 0,5 +$ $K_{\text{проф зн не ОПО}} * 0,5$	

	удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные <u>пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)</u>	безопасности работников и руководителей				
1.6.1.1	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных <u>Правилами</u> технической эксплуатации электроустановок потребителей, <u>Правилами</u> технической эксплуатации	$K_{\text{провазн ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.6.1.2	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных <u>Правилами</u> промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	$K_{\text{провазн ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.1.7		Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (<u>подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил</u>)	0,1	$K_{\text{обуч}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.8	Установленные <u>пунктом 7 Правил</u> N 511 организационно-распорядительные документы	Показатель наличия организационно-распорядительных документов	0,1	$K_{\text{орг}}$	$K_{\text{отв}} =$ $K_{\text{ути}} \cdot K_{\text{неОПО}} * 0,5 +$	

	организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные <u>пунктом 228</u> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (<u>подпункт 9.3.8 пункта 9</u> Правил)	документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО		$K_{отп\ oпо} * 0,5$	
1.1.8.1	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	$K_{отп\ неОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.8.2	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	$K_{отп\ ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н ¹ (<u>подпункт 9.3.9 пункта 9</u> Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1 $K_{оур-труда}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.10		Копии утвержденных в соответствии с <u>пунктами 95, 97</u> Правил N 511 и с <u>пунктом 236</u> Правил промышленной безопасности, программ тренировок, программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно	Показатель наличия программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение	0,1 $K_{тренин}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0

	утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок				
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	$K_{\text{режим.налад}} = K_{\text{темп.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим.эрг}} * 0,5$	
1.2.1	Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым – третьим пункта 1.25 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	$K_{\text{темп.граф}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.2.2	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 3.2, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511 (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,5	$K_{\text{режим.эрг}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для доктовой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	$K_{\text{кач.ст}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета),	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	$K_{\text{качм.учет}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0

1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,25	K _{конт.строит}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.23 - 9.3.29 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	K _{надеж}	$K_{надеж} = K_{освн} * 0,01 +$ $K_{обсл} * 0,05 +$ $K_{дем.труб} * 0,05 +$ $K_{испыт} * 0,01 +$ $K_{тигр} * 0,4 +$ $K_{чироб} * 0,01 +$		

1.6.1	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организационно-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с <u>частью 2 статьи 7</u> Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с <u>пунктом 27</u> Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройке и регулировке предохранительных клапанов (<u>подпункт 9.3.1.5 пункта 9 Правил</u>) Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном	0,5	Показатель наличия (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	К _{освид}	$K_{\text{очист. промыв}} * 0,4 +$ $K_{\text{электр. сопр}} * 0,01 +$ $K_{\text{насос стан}} * 0,01 +$ $K_{\text{топл}} * 0,03 +$ $K_{\text{матер}} * 0,01 +$ $K_{\text{ствх}} * 0,01$ $K_{\text{освид}} =$ $K_{\text{освид не ОПО}} * 0,5 +$ $K_{\text{освид ОПО}} * 0,5$		
1.6.1.1	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном	0,5	К _{освид не опо}	Наличие - 1 Отсутствие - 0				

1.6.1.2	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных технических освидетельствованиях, гидравлическом испытании, экспертизе промышленной безопасности, настройке и регулировке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных технических освидетельствованиях, гидравлическом испытании, экспертизе промышленной безопасности, настройке и регулировке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	К _{освид.} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с <u>пунктом 165 Правил N 511 (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)</u>	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных осмотров и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	К _{обслед.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями <u>пункта 195 Правил N 511</u> отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментом, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментом, мониторингом	0,05	К _{дым.труб}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, К _{дым.труб} принимается равным 1.	

1.6.4	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил N 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	0,01	деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	К _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, К _{испыт} принимается равным 1		
1.6.5	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4		К _{пар}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
В случае если на объекте оценки организации не эксплуатируется теплов								

сети, К _{план} приним аются равным	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367-369 Правил N 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	К _{шурф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.6							
В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, К _{шурф} принимается равным							

1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	$K_{\text{электр.промыв}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.6.8	Акт измерений удельного электрического сопротивления токов в и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	$K_{\text{электр.сопр}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $K_{\text{электр.сопр}}$ принимается равным 1

1.6.9	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511 (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	$K_{\text{насос.стан}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.6.10	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов	Показатель наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	$K_{\text{топл}}$	$K_{\text{топл}} = K_{\text{догов.топл}} * 0,5 + K_{\text{факт.топл}} * 0,5$	

1.6.10.1	запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с <u>Порядком</u> определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 ^з (подпункт 9.3.25 Пункта 9 Правил)	0,5	$K_{догов}$	$K_{догов}=1$, если подтверждено наличие договоров $K_{догов}=0$, если не подтверждено наличие договоров			
1.6.10.2	Показатель наличия договора(договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода Показатель подтверждения наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	$K_{запас}$	$K_{запас}=1$, если $Запас_{факт} \geq Запас_{нормат}$ $K_{запас}=0$, если $Запас_{факт} < Запас_{нормат}$			
1.6.10.2.1	Фактический объем запаса топлива, тысячи тонн	-	$Запас_{факт}$	Фактическое значение			
1.6.10.2.2	Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тысячи тонн	-	$Запас_{норм}$	Фактическое значение			
1.6.11	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н ^з (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01 $K_{инвент}$	$K_{инвент} = \frac{K_{инвент}}{K_{перечня}}$			
1.6.11.1		-	$K_{инвент}$	Количество запасов материалов, запорной			

наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315-319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348-350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	пунктов 348-350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	K _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду				

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплоснабляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или иным законном основании теплоснабляющих установках, управляющих организацией, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного

дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованияами в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ	$I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{ТЭЗ}} * 0,02 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{шан}} * 0,02$		
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила): Обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23² Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)		Показатель выполнения требований <u>Федерального закона о теплоснабжении</u>	0,85	K закон о тепл	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{безопасн}} * 0,8 + K_{\text{режим}} * 0,03 + K_{\text{задопек}} * 0,15 + K_{\text{учет}} * 0,02$		
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23² Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	K безопасн	$K_{\text{безопасн}} = K_{\text{промыв}} = 0,31 + K_{\text{тигр}} * 0,31 + K_{\text{арм}} * 0,01 + K_{\text{отг}} * 0,01 + K_{\text{испыт}} * 0,31 + K_{\text{перечень}} * 0,01 + K_{\text{экспл/проэкв.настр}} * 0,01 + K_{\text{напослорт.тепл.пункт}} * 0,01 + K_{\text{шт}} * 0,01 +$		

1.1.1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплопоставляющей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 ¹ , (далее - Правила N 511) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	К _{прм}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	К _{регулятор} * 0,01	
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	К _{пир}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в верхних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных и	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	К _{прм}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

1.1.4	теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил) Установленные <u>пунктом 7</u> Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленных <u>пунктом 228</u> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536² (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	К _{оп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, принадлежащих оборудованию индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	К _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.6	проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	К _{перечень}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.1.7	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 3.5 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	К _{экспл/прогр.инстр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.1.8	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам	0,01	К _{паспорт, тех.пункт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.1.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции	0,01	К _{шт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

1.1.10	персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил) Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроек характеристик и установок систем регулирования и регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511 (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	К _{регул.темпер}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	К _{режим}	$K_{режим} = K_{врез} * 0,5 + K_{тек.готов} * 0,5$		
1.2.1	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	К _{врез}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

1.2.2	сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	$K_{\text{тех.готов}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию	0,15	$K_{\text{задолг}}$	$K_{\text{задолг}} = K_{\text{договор}} * 0,05 + K_{\text{свер}} * 0,95$	
1.3.1	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	$K_{\text{договор}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.3.2	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплопоставляющей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплопоставляющей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	K _{свер}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьями 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	0,02	K _{учет}	K _{учет} = K _{провер. уз. уч.} * 0,5 + K _{провер. кмп} * 0,5	
1.4.1	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	K _{провер. уз. уч.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.4.2	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	K _{провер. кмп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	0,06	K _{жил. фонд.}	K _{жил. фонд.} = K _{контур} * 0,7 + K _{жил. фонд.} * 0,3	

[illegible]

3.1	предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	0,5	К _{дан.иснт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	К _{пред}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Не заполняется
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	К _{догов.тех.обсл}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	0,05	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	
	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4 ¹ Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности).	0,05	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4 ¹ Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности).						Не заполняется

Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований <u>пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435-439, 446-448, 450 Правил N 511, пунктов 394, 396-399, 403 Правил</u> промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	К _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного <u>пунктом 3 Правил</u> (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)			

Приложение 2 к Программе проведения
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г.
на территории Звёзднинского муниципального образования

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
____/____ г.г.

(место составления акта)

"__" _____ 20__ г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от "__" _____ 20__ г., утвержденной

_____,
(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного
органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
с "__" _____ 20__ г. по "__" _____ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
- NN _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
NN	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

- Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
отопительному периоду _____ на __ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
отопительному периоду _____ на __ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
отопительному периоду _____ на __ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: _____ (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии: _____ (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ (подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " 20 г. _____
(подпись, расшифровка подписи
руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого
проводилась оценка обеспечения готовности к

Приложение 3 к Программе проведения
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г.
на территории Звёзднинского муниципального образования

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _____
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
- NN _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному
периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____
N _____.

(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего комиссию по
проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду)